



Attestato di Prova Test Certificate

Attestato N. **REP-MNG-000473-00**
Certificate No.

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE / CERTIFICATION BODY

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE/COMMITTENTE / MANUFACTURER/CUSTOMER DETAILS

ISEO SERRATURE S.p.A.

Via San Girolamo, 13
25055 PISOONE (BS) - IT

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

--

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

TIPOLOGIA
TYPE

**Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra
orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo
Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes**

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

Serie ENDUR4NCE

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO / STANDARD

EN 1670:2007 – ISO 9227:2017

RAPPORTO DI ANALISI / TEST REPORT

REP/AWW/000452-00

EVENTUALI ESTENSIONI / EXTENSIONS

Vedi allegato / See Annex

Questo attestato è valido esclusivamente per il prodotto sopra indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM S.p.A.
This certificate is valid only for the product above specified. Any technical change must be approved by ICIM S.p.A.

Il presente Attestato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

18/12/2018



Attestato di Prova

Test Certificate

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate N.

REP-MNG-000473-00

SERIE SERIES	ENDUR4NCE	
MODELLI MODELS	IDEA Type A; IDEA Type B	
Requisiti <i>Requirements</i>	Durata del test <i>Test duration</i>	Esito <i>Verdict</i>
Resistenza alla corrosione NSS <i>Corrosion resistance NSS</i>	1600 h	Positivo Positive
Prova condotta in accordo alla ISO 9227:2017, valutando i requisiti estetici secondo la EN 1670:2007 Par. 5.4 e i requisiti secondo la EN 1125:2008 Par. 4.2.9; <i>Test performed according to ISO 9227:2017, evaluating aesthetical requirements according to EN 1670:2007 Par.5.4 and requirements of EN 1125:2008 Par. 4.2.9;</i>		


ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

18/12/2018